



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W MOGILNIE**

Z.G.K.i M.
STRZELNO
Wpłynęło dnia... 13.09.2023
L. dziennika... 1513...

Znak sprawy: NHŚ.9020.2.2.3.2023

Mogilno, dnia 11.09.2023r.
Egz. Nr 4

Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strzelnie
ul. Pl. Świętokrzyski 4; 88-320 Strzelno

**ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY
PRODUKOWANEJ I DOSTARCZANEJ Z WODOCIĄGU W CIECHRZU**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U z 2023, poz. 338), § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) po zapoznaniu się z zestawionymi w tabeli sprawozdaniami z badań próbek wody pobranych przez przedsiębiorstwo i w ramach kontroli urzędowej

L.p	Data pobrania próbki	Numer sprawozdania /data wydania	Nazwa laboratorium badającego	Określenie punktu poboru	Zakres badania* /wynik
1.	22.08.2023r.	752 23.08.2023r.	PWik Sp. z o. o. w Inowrocławiu	Punkt na SUW - po hydroforze	Parametry mikrobiologiczne (zakres rozszerzony) oraz parametr mętności zgodność z wymaganiami
2.		753 23.08.2023r.		Punkt na sieci: - mieszkanie prywatne posesja nr 18, Bławaty	
3.		754 23.08.2023r.		Punkt na sieci: - mieszkanie prywatne posesja nr 12, Żegotki	
4.	06.09.2023r.	LHK.9051.2.144.2023 11.09.2023	PSSE w Inowrocławiu	Punkt na SUW - po hydroforze	
5.		LHK.9051.2.145.2023 11.09.2023		Punkt na sieci: - mieszkanie prywatne posesja nr 18, Bławaty	
6.		LHK.9051.2.147.2023 11.09.2023		Punkt na sieci: - mieszkanie prywatne posesja nr 12, Żegotki	
7.		LHK.9051.2.146.2023 11.09.2023		Punkt na sieci: - mieszkanie prywatne posesja nr 41, Huby Rządkiwskie	

Badane parametry mikrobiologiczne*

1. *Escherichia coli* (*E. coli*); 2. *Enterokoki*; 3. Bakterie grupy coli; 4. Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22°C;

Badane parametry fizykochemiczne*

1. Mętność

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mogilnie

stwierdza:

przydatność do spożycia wody po przeprowadzonych działaniach naprawczych w punktach poboru:

- na SUW, po hydroforze,
- na sieci: Bławatach 18, mieszkanie prywatne
- na sieci: Żegotkach 12, mieszkanie prywatne,
- na sieci: Hubach Rządkiwskich 41, mieszkanie prywatne,

Wyk. w 2 egz.

Otrzymują:

1. adresat - egz. nr 1

2. a/a NHŚ - egz. nr 2

Do wiadomości:

3. Burmistrz Strzelna - przez ePUAP- egz. nr 1

4. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszcz- przesłano przez elektronicznie – egz. nr 1

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Mogilnie
Urszula Ptunek-Brejecka